

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 1462

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 155 имени героя советского союза

Мартынова Д.Д.»

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБОУ СШ № 155)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 23.08.2021 №1462 в период с 14:00 часов 07 сентября 2021 по 16:00 часов 10 сентября 2021 государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Шехмирзовой Ангелиной Олеговной, совместно с Кузнецовой Еленой Петровной – директор МБОУ СШ № 155, проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБОУ СШ № 155, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Допущено перекрытие проезда для пожарной техники, а именно: на огражденной территории МБОУ СШ № 155, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, от-	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи	01.10.2022